

Montering/Bruksanvisning Provtagningspump



Borra ett hål i diameter 20mm för snabbkopplingen på Bild 2. Hålet placeras på valfritt ställe på utloppets lock enligt bild 1. Snabbkopplingen dras fast med mutter på undersida av locket. På snabbkopplets undersida sitter en bit slang som ska ligga i vattnet på utloppet.



Vid provtagning kopplas den blå slangen till pumpens ingående rörkoppling och andra sidan i snabbkopplingen, därefter suger man upp vatten genom att dra pumpens handtag uppåt. För att tömma pumpen på vattnet trycks handtaget nedåt och vattnet trycks ut i ett lämpligt kärl.

Upphängningen för pumpen fästes fast i konan. Pumpen hängs på kroken när provtagningen är klar, så att den inte försvinner. Den blå slangen bör kopplas ur kopplingen och hängas upp med pumpen

